

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (ond@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району

663430, с. Богучаны, ул. Терешковой, дом 29, тел. 8(39162) 2-22-29 (ogpnbog@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

с.Богучаны

(место составления акта)

“ 09 ” февраля 20 18 г.

(дата составления акта)

12 ч.40 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 2

Красноярский край, Богучанский район, с.Богучаны

ул.Ленина 11

По адресу/адресам:

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятий по надзору главного государственного инспектора Богучанского района Красноярского края по пожарному надзору С.М.Пьянкова от 22.01.2018г. № 2

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад №1 «Сибирячок» с.Богучаны ИНН 2407009868 ОГРН 1022400594193

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 01 ” февраля 20 18 г. с 10 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2

“ 09 ” февраля 20 18 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 40 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Богучанскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки): направлено 23.01.2018 эл.почтой заведующая Захарченко Г.В.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведении проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие  
проверку:

Главный государственный инспектор Богучанского района  
Красноярского края по пожарному надзору Пьянков Сергей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МКДОУ детский сад №1 «Сибирячок»  
с.Богучаны

Захарченко Галина Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: **не выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлены.*

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не выявлены.*

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

#### Прилагаемые к акту документы:

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта от 09.02.2018г. на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

Богучанского района по пожарному надзору

Пьянков С.М.



\_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МКДОУ детский сад №1 «Сибирячок» с.Богучаны Захарченко Галина Васильевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

“ 09 ” февраля 20 18 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)


Общая характеристика пожарной опасности объекта:

**Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад №1 «Сибирячок» с.Богучаны** зарегистрировано в налоговом органе 27.09.2000 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 24 № 005380111). Согласно устава, учредителем учреждения является администрация Богучанского района Красноярского края. В соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права от 11.09.2012 серия 24ЕК № 718235, серия 24ЕК №718236, здание детского сада и помещение прачечной закреплены за МКДОУ детский сад №1 «Сибирячок» с.Богучаны на праве оперативного управления. Детский сад осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями дошкольных образовательных программ. Согласно устава предельная наполняемость помещений устанавливается в количестве 103 воспитанников и 32 персонала. В детском саду установлен режим работы - пятидневная учебная неделя. **Здание** двухэтажное, 5-й степени огнестойкости, 1962 года постройки, общей площадью 842,4 м.кв.. Несущие стены брусовые, перекрытие и внутренние перегородки деревянные, кровля - шифер по деревянной обрешетке. Из здания имеются 6 эвакуационных, рассредоточенных выходов. Эвакуации со 2 этажа предусмотрена по одной внутренней лестнице 1-го типа и двух наружным лестницам 3-го типа (протокол испытаний №2 от 13.05.2013). Пути эвакуации свободны и оборудованы знаками пожарной безопасности. Освещение электрическое, отопление центральное. Монтаж эл.сетей выполнен открытым способом в эл.плинтусах, замечаний не выявлено. В октябре 2017 года ООО «Огонек» проведен замер сопротивления изоляции электросетей и оборудования, замечаний не выявлено. Помещения оборудованы исправной автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. Акт проверки работоспособности данных систем проводится ежеквартально ИП Вороновым И.Л. (муниципальный контракт от 01.01.2018 №14). Система обнаружения пожаров выведена на пульт подразделения пожарной охраны с.Богучаны. Помещения обеспечены в полном объеме первичными средствами пожаротушения. В наличии имеются 7 огнетушителей марки ОП и ОУ. Размещение огнетушителей организовано на видных местах вблизи выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Приказом от 15.09.2017 № 4 ответственным за противопожарное состояние зданий и территории детского сада назначена завхоз Шестакова Татьяна Ивановна, которая прошла обучение по пожарно-техническому минимуму (удостоверение имеется №00463 от 07.04.2015г.). Работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации прошли обучение по разработанной, и утвержденной в установленном порядке специальной программе пожарно-технического минимума, а также обеспечены средствами защиты органов дыхания и зрения от токсичных продуктов горения. Руководителем учреждения разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности для каждого пожароопасного помещения. На момент проверки территории учреждения очищена от горючих отходов. Подъезд для пожарной техники к зданию осуществляется в соответствии с требованиями. Руководителем детского сада не менее 2-х раз в год проводится эвакуация людей при возникновении пожара. Последняя эвакуация проведена 13.10.2017, замечаний не выявлено. Для целей пожаротушения на территории образовательного учреждения установлен пожарный водоем круглогодичного действия объемом 40 м.куб., содержанием является Администрация Богучанского сельсовета(акт обследования 10.11.17г.).

В ходе проведения проверки установлено, что заведующей МКДОУ детский сад №1 «Сибирячок» с.Богучаны подана декларация пожарной безопасности, которая зарегистрирована 03.12.2012 в ОНД по Богучанскому району УНД Главного управления МЧС России по Красноярскому краю за номером 04 2098104 – ТО-000136, расчет пожарного риска не проводился. При проверке соответствия исходных данных, указанных в разделе III декларации, фактическим данным, полученным в ходе обследования установлено, что вывод о выполнении федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности соответствует предъявленным требованиям.

Главный государственный инспектор  
Богучанского района по пожарному надзору  
Пьянков С.М.



ПОДПИСЬ